

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты в ОАО «ПРИМЕР»

1. При получении сигнала «ВНИМАНИЕ» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора системы пожарной сигнализации **ОБЯЗАНЫ**:

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона – 112 или 101 указав адрес объекта, местонахождение сработавшего извещателя, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, а также о принятых мерах.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании руководителю и ответственным должностным лицам.

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану, указав: адрес объекта, место пожара, наличие в помещении людей, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, другую информацию по требованию диспетчера пожарной охраны.

2.2. Включить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в случае не включения в автоматическом режиме).

По возможности приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить одновременно с сообщением о пожаре в пожарную охрану.

2.3. Сообщить о пожаре руководителю и ответственным должностным лицам общежития в соответствии с планом оповещения работников учреждения.

2.4. Обеспечить (организовать) эвакуацию граждан, посетителей и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.5. Проконтролировать включение в работу оборудования средств обеспечения пожарной безопасности (эвакуационное и аварийное освещение). В случае не включения указанных средств в автоматическом режиме принять необходимые меры по их ручному пуску.

2.6. Организовать эвакуацию документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

3. В случае ложного срабатывания системы пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения.

4. Сообщить о ложном срабатывании системы пожарной сигнализации в Пожарную часть г. Москва по телефону **00-00-00**, а также в организацию, осуществляющую техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по договору с общежитием.

5. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в журнале приема и сдачи дежурств.